



CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2006/reg. č: **B-30-00139-06**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

typové označení: Pojistné ventily membránové
Art. 490, Art. 493
bližší specifikace výrobků je uvedena na 2. straně

dovozce: GEOS AGT, s.r.o.
Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30

identifikační číslo: 48265551

výrobce: OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
Via Circonvallazione, 9, 13018 Valduggia (VC)
Itálie

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobku dovozcem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba následující normativní dokument:

ČSN EN 1489:2001.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedenou určenou normou a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-3464/6 ze dne 2006-03-16, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenou normou, na kterou byl uveden odkaz nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků dovozcem, výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určené normě, podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Brno 2006-03-16



Ing. Petr Mašek
ředitel

Specifikace výrobků:

Materiál hlavních součástí:

- těleso a víko: mosaz zn. CuZn40Pb2 čís. CW617N dle UNI EN 12165
- nastavovací díly: mosaz zn. CuZn39Pb3 čís. CW614N dle UNI EN 12164
- pružina: pozinkovaná uhlíková ocel
- membrána: EPDM
- těsnění sedla: pryž NBR + 10 % PTFE

Art. 490 - pojistný ventil s odpouštěcí páčkou z nekorodující oceli AISI 304.

Art. 493 - pojistný ventil s odpouštěcím kolečkem. Kolečko a víko je z nylonu 66.

typové označení	rozsah nastavení [bar]	DN	připojovací závity
Art. 490	1 až 8	15, 20, 25	G ½, G ¾, G 1
Art. 493	1 až 6	15	G ½

Připojení závitem G podle ČSN EN ISO 228-1:2003.