

# ES prohlášení o shodě č. 02/08



## Zplnomocněný zástupce výrobce

Geos AGT s.r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30, IČ- 48265551

## výrobce

Zhejiang Homebase Industrial Ltd, Qinggang Science-Technology Industrial Park Yuhuan Zhejiang, China

## Prohlašuje, že výrobek - koupelnový otopný žebřík série HB R02

je ve shodě s ustanoveními směrnice 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

## Popis výrobku – otopného koupelnového žebříku

Výrobek tj. koupelnový otopný žebřík je ocelový tepelný výměník svařený ze dvou ocelových podélníků (jeklu), které plní funkci rozdělovače a sběrače a k nim přivařených příček z ocelových profilů (jeklu) nebo ocelových trubek. Podélné profily (rozdělovač, sběrač) jsou na koncích opatřeny otvory se závitem G1/2, kterými se otopný žebřík připojuje pomocí armatur na teplovodní systém nebo se osazují zátkou, odvodušňovacím ventilem nebo topnou tyčí. Otopný žebřík je povrchově upraven bílou práškovou barvou RAL 9010 a slouží k vytápění místností budov, převážně koupelen. V místnosti se umísťuje a připevňuje na zeď pomocí sady držáků.

Rozměry - výška x šířka, výkon, obsah vody, viz. příloha č.2

## Výrobek odpovídá ČSN EN 442-1:1995/A1:2004 – Otopná tělesa

Notifikovaná osoba 1516 – Výzkumný ústav pozemních staveb- Certifikační společnost, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, provedla zkoušky typu výrobku pro určené použití v rozsahu úkolů notifikované osoby dle přílohy ZA3 normy ČSN EN442-1/1 a posouzení shody typu je uvedeno v **Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č 1516-CPD-08-0337** ze dne 18.8.2008

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto prohlášení o shodě

V Liberci dne 27.10.08



jednatel společnosti

strana 1/3