

## **CsK Vyhlásenie zhody**

**Výrobca**

Zhejiang Best & Honest Elektromechanics Co Ltd., Yuhuan, Zhejiang, Čína

**a zplnomocnený zástupca**

Geos AGT spol. s r.o., Rochlická 1135, 463 11 Liberec, Česká republika

tímto vyhlasujú, že výrobok – Drobné armatúry na pitnú vodu, je ve zhodě s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na tento výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma STN EN 13 7100: 1963, 13 7102:1991 a vyhláška Min.zdravotníctva Slonenskej republiky č. 550/2007 o požiadavkách na výrobky pre styk s pitnou vodou.

### **Drobné armatúry na pitnú vodu**

Špecifikácia jednotlivých variantov:

- sací kôš art. 48, DN 15 až 50, PN 16
- spatná klapka art. 119 EURO, DN 10 až 100, PN 16
- vodný filter art. 44, DN 10 až DN 100, PN 20
- výtokový guľový kohút (záhradný) art. 76D/B, DN 10 až DN 25, PN 10/16
- výtokový guľový kohút (záhradný) art. 76M, DN 15, PN 10/16

Výrobok je určený jako armatúra v rozvodoch pitnej a užitkovej vody (do 1MPa), vzduchu, popr. rozvodov iných médií doporučených výrobcom.

Výrobok je nevhodný na použitie v chemickej oblasti najmä pre styk :  
kyseliny, kyanidy, sírany, chloridy, fluoridy, octany, rtuť, síra, peroxid sodný

V rámci počiatočných skúšok stavebného výrobku sa overili: mechanické vlastnosti a spoľahlivosť viz. správa č. C03/07/0090/4106/, zkušební protokol č. úlohy 760090 - 1

Názov a adresa autorizovanej osoby : Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.,  
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, Slovenská republika

**Certifikát zhody číslo : SK03 – ZSV – 0360**

Správa o certifikácii zhody stavebného výrobku č. C03/07/0090/4106/CC

Správa o výsledku inšpekcie č. 103/13/0055/04/4106/IH

Dátum : 10.04.2013

Zplnomocnený zástupca v rámci evropského hosp. priestoru



Jednatel firmy Geos AGT spol. s r.o.  
Radim Zakouřil