



Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 56b, Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2009/reg. č: **B-30-00391-09**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

typové označení:	Vinocvové ohebné trubky	
varianty:	EUROGW/EUROGAS	
popis výrobků:	DN 12, DN 15, DN 20, DN 25	
	typ média:	plyny 1., 2. a 3. třídy dle ČSN EN 437:1996
	jmenovitý tlak:	0,5 bar
	jmenovitá světlost:	DN 12, DN 15, DN 20, DN 25
	provozní teplota:	(-40 až +60) °C
	standardní délka provedení:	(5, 10, 25, 50, 100) m
objednatel:	YPSILON PLUS s.r.o.	
identifikační číslo:	Nové Město 252/2, 742 35 Odry, Česká republika 41032799	
výrobce:	Eurotis S.r.l. Via Leonardo Da Vinci 41, 20094 Corsico (MI), Itálie	

přezkoumala podklady předložené objednatelem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobků objednatelem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba následující normativní dokument:

ČSN EN 15266:2008.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků objednatelem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedenou určenou normou a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-10117 ze dne 2009-04-30, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenou normou a technickými předpisy, na kterou byl uveden odkaz nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků objednatelem, výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u objednatele, odebrá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určené normě a technickým předpisům podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno 2009-04-30




Ing. Jiří Rozstval
zástupce ředitele

B-30-00391-09, strana 1 (1)

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz